# 강 원 특 별 자 치 도 보 건 환 경 연 구 원 동 부 지 원

수　　신　　속초시 맑은물관리사업소 (속초시장(맑은물관리사업소장))

제　　목　　먹는물 수질검사 성적서

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조 제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 발급합니다.

## 1. 시료내용

| 시 료 명 | 상수도정수 | 채수일자 | 2024-10-10 | 접수번호 | 동부먹는물-241010-008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채수장소 | 속초정수장 | 접수일자 | 2024-10-10 | 검사목적 | 정기검사 |

※ 시험의 결과는 검사목적 이외의 광고, 선전, 용기포장 등에 이를 사용 또는 표시할 수 없음.

## 2. 수질검사 결과

| 검사항목 | | 수질기준 | 검사결과 | 검사항목 | | 수질기준 | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,1,1-트리클로로에탄 | 0.1 | 불검출 mg/L | 31 | 알루미늄 | 0.2 | 0.05 mg/L |
| 2 | 1,1-디클로로에틸렌 | 0.03 | 불검출 mg/L | 32 | 암모니아성질소 | 0.5 | 불검출 mg/L |
| 3 | 1,4-다이옥산 | 0.05 | 불검출 mg/L | 33 | 에틸벤젠 | 0.3 | 불검출 mg/L |
| 4 | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003 | 불검출 mg/L | 34 | 염소이온 | 250 | 8.0 mg/L |
| 5 | 경도 | 300 | 16 mg/L | 35 | 유리잔류염소 | 4.0 | 0.31 mg/L |
| 6 | 과망간산칼륨소비량 | 10 | 6.4 mg/L | 36 | 증발잔류물 | 500 | 39 mg/L |
| 7 | 구리 | 1.0 | 불검출 mg/L | 37 | 질산성질소 | 10 | 1.0 mg/L |
| 8 | 납 | 0.01 | 불검출 mg/L | 38 | 철 | 0.3 | 불검출 mg/L |
| 9 | 냄새 | 없음 | 없음 | 39 | 총트리할로메탄 | 0.1 | 0.007 mg/L |
| 10 | 다이아지논 | 0.02 | 불검출 mg/L | 40 | 카드뮴 | 0.005 | 불검출 mg/L |
| 11 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 | 불검출 mg/L | 41 | 카바릴 | 0.07 | 불검출 mg/L |
| 12 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 | 불검출 mg/L | 42 | 크롬 | 0.05 | 불검출 mg/L |
| 13 | 디클로로메탄 | 0.02 | 불검출 mg/L | 43 | 크실렌 | 0.5 | 불검출 mg/L |
| 14 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 | 0.0005 mg/L | 44 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 | 0.0007 mg/L |
| 15 | 맛 | 없음 | 없음 | 45 | 클로로포름 | 0.08 | 0.003 mg/L |
| 16 | 망간 | 0.05 | 불검출 mg/L | 46 | 탁도 | 0.5 | 0.09 NTU |
| 17 | 벤젠 | 0.01 | 불검출 mg/L | 47 | 테트라클로로에틸렌 | 0.01 | 불검출 mg/L |
| 18 | 붕소 | 1.0 | 불검출 mg/L | 48 | 톨루엔 | 0.7 | 불검출 mg/L |
| 19 | 불소 | 1.5 | 0.25 mg/L | 49 | 트리클로로에틸렌 | 0.03 | 불검출 mg/L |
| 20 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 | 불검출 mg/L | 50 | 트리클로로아세토니트릴 | 0.004 | 불검출 mg/L |
| 21 | 브롬산염 | 0.01 | 불검출 mg/L | 51 | 파라티온 | 0.06 | 불검출 mg/L |
| 22 | 비소 | 0.01 | 불검출 mg/L | 52 | 페놀 | 0.005 | 불검출 mg/L |
| 23 | 사염화탄소 | 0.002 | 불검출 mg/L | 53 | 페니트로티온 | 0.04 | 불검출 mg/L |
| 24 | 색도 | 5 | 2 도 | 54 | 포름알데히드 | 0.5 | 불검출 mg/L |
| 25 | 셀레늄 | 0.01 | 불검출 mg/L | 55 | 할로아세틱에시드 | 0.1 | 0.011 mg/L |
| 26 | 세제 | 0.5 | 불검출 mg/L | 56 | 황산이온 | 200 | 4 mg/L |
| 27 | 수소이온농도 | 5.8~8.5 | 6.5 | 57 | 일반세균 | 100 | 0 CFU/mL |
| 28 | 수은 | 0.001 | 불검출 mg/L | 58 | 총대장균군 | 불검출 | 불검출 /100 mL |
| 29 | 시안 | 0.01 | 불검출 mg/L | 59 | 분원성대장균군 | 불검출 | 불검출 /100 mL |
| 30 | 아연 | 3.0 | 0.004 mg/L | | | | |
| 판 정 | | 적합 | | | | | |
| 수질기준 초과항목 | | | | | | | |
| 비 고 | | | | | | | |

끝.

# 강 원 특 별 자 치 도 보 건 환 경 연 구 원 동 부 지 원 장

강원특별자치도보건환경연구원동부지원장인


지방환경연구사 최수민　　동부지원장　　신혜숙　　결재

시행 : 동부먹는물 성적서-2912 (2024.10.25)

25440 강릉시 사천면 산대월길 38-9　/　http//www.gihe.re.kr

전화 033-649-8604　전송 033-649-8619　/　smchoi897@korea.kr　/　비공개

# 강 원 특 별 자 치 도 보 건 환 경 연 구 원 동 부 지 원

수　　신　　속초시 맑은물관리사업소 (속초시장(맑은물관리사업소장))

제　　목　　먹는물 수질검사 성적서

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조 제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 발급합니다.

## 1. 시료내용

| 시 료 명 | 상수도정수 | 채수일자 | 2024-10-10 | 접수번호 | 동부먹는물-241010-009 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채수장소 | 설악정수장 | 접수일자 | 2024-10-10 | 검사목적 | 정기검사 |

※ 시험의 결과는 검사목적 이외의 광고, 선전, 용기포장 등에 이를 사용 또는 표시할 수 없음.

## 2. 수질검사 결과

| 검사항목 | | 수질기준 | 검사결과 | 검사항목 | | 수질기준 | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,1,1-트리클로로에탄 | 0.1 | 불검출 mg/L | 31 | 알루미늄 | 0.2 | 0.07 mg/L |
| 2 | 1,1-디클로로에틸렌 | 0.03 | 불검출 mg/L | 32 | 암모니아성질소 | 0.5 | 불검출 mg/L |
| 3 | 1,4-다이옥산 | 0.05 | 불검출 mg/L | 33 | 에틸벤젠 | 0.3 | 불검출 mg/L |
| 4 | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003 | 불검출 mg/L | 34 | 염소이온 | 250 | 3.1 mg/L |
| 5 | 경도 | 300 | 6 mg/L | 35 | 유리잔류염소 | 4.0 | 0.52 mg/L |
| 6 | 과망간산칼륨소비량 | 10 | 6.6 mg/L | 36 | 증발잔류물 | 500 | 22 mg/L |
| 7 | 구리 | 1.0 | 불검출 mg/L | 37 | 질산성질소 | 10 | 0.7 mg/L |
| 8 | 납 | 0.01 | 불검출 mg/L | 38 | 철 | 0.3 | 불검출 mg/L |
| 9 | 냄새 | 없음 | 없음 | 39 | 총트리할로메탄 | 0.1 | 0.005 mg/L |
| 10 | 다이아지논 | 0.02 | 불검출 mg/L | 40 | 카드뮴 | 0.005 | 불검출 mg/L |
| 11 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 | 불검출 mg/L | 41 | 카바릴 | 0.07 | 불검출 mg/L |
| 12 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 | 불검출 mg/L | 42 | 크롬 | 0.05 | 불검출 mg/L |
| 13 | 디클로로메탄 | 0.02 | 불검출 mg/L | 43 | 크실렌 | 0.5 | 불검출 mg/L |
| 14 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 | 0.0008 mg/L | 44 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 | 0.0008 mg/L |
| 15 | 맛 | 없음 | 없음 | 45 | 클로로포름 | 0.08 | 0.004 mg/L |
| 16 | 망간 | 0.05 | 불검출 mg/L | 46 | 탁도 | 0.5 | 0.07 NTU |
| 17 | 벤젠 | 0.01 | 불검출 mg/L | 47 | 테트라클로로에틸렌 | 0.01 | 불검출 mg/L |
| 18 | 붕소 | 1.0 | 불검출 mg/L | 48 | 톨루엔 | 0.7 | 불검출 mg/L |
| 19 | 불소 | 1.5 | 0.25 mg/L | 49 | 트리클로로에틸렌 | 0.03 | 불검출 mg/L |
| 20 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 | 불검출 mg/L | 50 | 트리클로로아세토니트릴 | 0.004 | 불검출 mg/L |
| 21 | 브롬산염 | 0.01 | 0.0060 mg/L | 51 | 파라티온 | 0.06 | 불검출 mg/L |
| 22 | 비소 | 0.01 | 불검출 mg/L | 52 | 페놀 | 0.005 | 불검출 mg/L |
| 23 | 사염화탄소 | 0.002 | 불검출 mg/L | 53 | 페니트로티온 | 0.04 | 불검출 mg/L |
| 24 | 색도 | 5 | 2 도 | 54 | 포름알데히드 | 0.5 | 불검출 mg/L |
| 25 | 셀레늄 | 0.01 | 불검출 mg/L | 55 | 할로아세틱에시드 | 0.1 | 0.013 mg/L |
| 26 | 세제 | 0.5 | 불검출 mg/L | 56 | 황산이온 | 200 | 2 mg/L |
| 27 | 수소이온농도 | 5.8~8.5 | 6.8 | 57 | 일반세균 | 100 | 0 CFU/mL |
| 28 | 수은 | 0.001 | 불검출 mg/L | 58 | 총대장균군 | 불검출 | 불검출 /100 mL |
| 29 | 시안 | 0.01 | 불검출 mg/L | 59 | 분원성대장균군 | 불검출 | 불검출 /100 mL |
| 30 | 아연 | 3.0 | 0.002 mg/L | | | | |
| 판 정 | | 적합 | | | | | |
| 수질기준 초과항목 | | | | | | | |
| 비 고 | | | | | | | |

끝.

강 원 특 별 자 치 도 보 건 환 경 연 구 원 동 부 지 원 장

강원특별자치도보건환경연구원 부지원장인

지방환경연구사 최수민　　동부지원장　　신혜숙　　결재

시행 : 동부먹는물 성적서-2913 (2024.10.25)

25440 강릉시 사천면 산대월길 38-9　/　http//www.gihe.re.kr

전화 033-649-8604　전송 033-649-8619　/　smchoi897@korea.kr　/　비공개

# 강 원 특 별 자 치 도 보 건 환 경 연 구 원 동 부 지 원

수　　신　　속초시 맑은물관리사업소 (속초시장(맑은물관리사업소장))

제　　목　　먹는물 수질검사 성적서

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조 제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 발급합니다.

## 1. 시료내용

| 시 료 명 | 상수도정수 | 채수일자 | 2024-10-10 | 접수번호 | 동부먹는물-241010-010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채수장소 | 학사평정수장 | 접수일자 | 2024-10-10 | 검사목적 | 정기검사 |

※ 시험의 결과는 검사목적 이외의 광고, 선전, 용기포장 등에 이를 사용 또는 표시할 수 없음.

## 2. 수질검사 결과

| 검사항목 | | 수질기준 | 검사결과 | 검사항목 | | 수질기준 | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,1,1-트리클로로에탄 | 0.1 | 불검출 mg/L | 31 | 알루미늄 | 0.2 | 불검출 mg/L |
| 2 | 1,1-디클로로에틸렌 | 0.03 | 불검출 mg/L | 32 | 암모니아성질소 | 0.5 | 불검출 mg/L |
| 3 | 1,4-다이옥산 | 0.05 | 불검출 mg/L | 33 | 에틸벤젠 | 0.3 | 불검출 mg/L |
| 4 | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003 | 불검출 mg/L | 34 | 염소이온 | 250 | 6.0 mg/L |
| 5 | 경도 | 300 | 5 mg/L | 35 | 유리잔류염소 | 4.0 | 0.55 mg/L |
| 6 | 과망간산칼륨소비량 | 10 | 6.1 mg/L | 36 | 증발잔류물 | 500 | 24 mg/L |
| 7 | 구리 | 1.0 | 불검출 mg/L | 37 | 질산성질소 | 10 | 0.3 mg/L |
| 8 | 납 | 0.01 | 불검출 mg/L | 38 | 철 | 0.3 | 불검출 mg/L |
| 9 | 냄새 | 없음 | 없음 | 39 | 총트리할로메탄 | 0.1 | 0.008 mg/L |
| 10 | 다이아지논 | 0.02 | 불검출 mg/L | 40 | 카드뮴 | 0.005 | 불검출 mg/L |
| 11 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 | 불검출 mg/L | 41 | 카바릴 | 0.07 | 불검출 mg/L |
| 12 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 | 불검출 mg/L | 42 | 크롬 | 0.05 | 불검출 mg/L |
| 13 | 디클로로메탄 | 0.02 | 불검출 mg/L | 43 | 크실렌 | 0.5 | 불검출 mg/L |
| 14 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 | 0.0011 mg/L | 44 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 | 0.0016 mg/L |
| 15 | 맛 | 없음 | 없음 | 45 | 클로로포름 | 0.08 | 0.006 mg/L |
| 16 | 망간 | 0.05 | 불검출 mg/L | 46 | 탁도 | 0.5 | 0.07 NTU |
| 17 | 벤젠 | 0.01 | 불검출 mg/L | 47 | 테트라클로로에틸렌 | 0.01 | 불검출 mg/L |
| 18 | 붕소 | 1.0 | 불검출 mg/L | 48 | 톨루엔 | 0.7 | 불검출 mg/L |
| 19 | 불소 | 1.5 | 0.27 mg/L | 49 | 트리클로로에틸렌 | 0.03 | 불검출 mg/L |
| 20 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 | 불검출 mg/L | 50 | 트리클로로아세토니트릴 | 0.004 | 불검출 mg/L |
| 21 | 브롬산염 | 0.01 | 불검출 mg/L | 51 | 파라티온 | 0.06 | 불검출 mg/L |
| 22 | 비소 | 0.01 | 불검출 mg/L | 52 | 페놀 | 0.005 | 불검출 mg/L |
| 23 | 사염화탄소 | 0.002 | 불검출 mg/L | 53 | 페니트로티온 | 0.04 | 불검출 mg/L |
| 24 | 색도 | 5 | 2 도 | 54 | 포름알데히드 | 0.5 | 불검출 mg/L |
| 25 | 셀레늄 | 0.01 | 불검출 mg/L | 55 | 할로아세틱에시드 | 0.1 | 0.017 mg/L |
| 26 | 세제 | 0.5 | 불검출 mg/L | 56 | 황산이온 | 200 | 3 mg/L |
| 27 | 수소이온농도 | 5.8~8.5 | 6.8 | 57 | 일반세균 | 100 | 0 CFU/mL |
| 28 | 수은 | 0.001 | 불검출 mg/L | 58 | 총대장균군 | 불검출 | 불검출 /100 mL |
| 29 | 시안 | 0.01 | 불검출 mg/L | 59 | 분원성대장균군 | 불검출 | 불검출 /100 mL |
| 30 | 아연 | 3.0 | 불검출 mg/L | | | | |
| 판 정 | | 적합 | | | | | |
| 수질기준 초과항목 | | | | | | | |
| 비 고 | | | | | | | |

끝.

강 원 특 별 자 치 도 보 건 환 경 연 구 원 동 부 지 원 장

강원특별자치도보건환경연구원동부지원장인

지방환경연구사 최수민　　동부지원장　　신혜숙　　결재

시행 : 동부먹는물 성적서-2914 (2024.10.25)

25440 강릉시 사천면 산대월길 38-9 / http//www.gihe.re.kr

전화 033-649-8604　　전송 033-649-8619 / smchoi897@korea.kr / 비공개